

OSNOVNA ŠKOLA PETAR BERISLAVĆ

OBALA BANA BAERISLAVIĆA 16

21220 TROGIR

KLASA: 602-19/19-01-34

UR. BROJ: 2184-19/19-01-4

TROGIR, 28.03.2019

**PREDMET: Odluka o održavanju nastave učenika područne škole u zgradi Područne škole Petra Berislavića u Okrugu Gornjem**

Temeljem članak 91. Statuta Osnovne škole Petra Berislavića, a zbog sigurnosti učenika i ostalih radnika zaposlenih u područnoj školi u Okrugu Gornjem ravnateljica je dana 4.2. 2019. godine donijela odluku o privremenom zatvaranju zgrade područne škole od 4.2.2019. godine pa do okončanja sanacije zgrade. Sanacija zgrade je obavljena te nakon zaprimljenog Izvješća sudskog vještaka o dokumentiranom činjeničnom stanju objekta PŠ Okrug Gornji, Split, 28.ožujka 2019.g., izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zvonimira Ajduka, dipl.ing.građ., a kojim Izvješćem se sigurnost učenika garantira kao i ispravnost zgrade. Radi naprijed navedenog, a kako su prestali postojati razlozi iz čl. 91. Statuta Osnovne škole Petra Berislavića ravnateljica donosi sljedeću:

**ODLUKU**

da se dana 1.4.2019.g. nastavlja izvođenje nastave i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada u Područnoj školi Okrug Gornji za učenike od prvog do osmog razreda.



Ravnateljica

Edita Bratinčević, prof.

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina  
**ZVONIMIR AJDUK, dipl.ing.grad.**  
Vukovarska 166  
**21000 SPLIT**  
GSM: 098 264 133  
zvonimir.ajduk@gmail.com

**O. Š. PETAR BERISLAVIĆ**  
Obaka bana Berislavića 16  
**21 220 TROGIR**  
n/r Ravnateljica prof.Edita Bratinčević

Split, 28. ožujka 2019.

Nakon izvedenih radova sanacije u organizaciji Općine Okrug, kao vlasnika nekretnine, a na temelju dostupnih djelova izvješća sačinjenih od izvoditelja pojedinih radova i kontrolnih ispitivanja, te u konačnici i od tvrtke ALFA ATEST d.o.o. iz Splita u svojstvu meritorne i akreditirane institucije za kontrolu izvedenih radova, također angažirane od strane Općine Okrug, upravo mi je dostavljen i **Zapisnik broj: 070277 o ispitivanju nepropusnosti ravnog krova i posljedično sigurnosti tijekom korištenja P.Š. OKRUG GORNJI.**


Sukladno dostupnim dokumentima, a zbog žurnosti postupka, dostavljam Vam ovo

## **IZVJEŠĆE SUDSKOG VJEŠTAKA O DOKUMENTIRANOM ČINJENIČNOM STANJU OBJEKTA P.Š. OKRUG GORNJI**

Na temelju gore spomenutih dokumenata, a poglavito krunskog dokumenta Zapisnika broj: 070277 izrađenog 27.03.2019. od tvrtke ALFA ATEST d.o.o. iz Splita nedostaci uočeni očevidom od 01. i 02. veljače ove godine otklanjani su tijekom proteklog razdoblja. Nedvojbeno je utvrđeno, na temelju pisanih dokumenata meritornih institucija, da sanacija nije obavljena cijelovito, te da će neke -još uvijek kritične prostore- trebati držati izvan funkcije (npr. prostor kuhinje i sl.) dok se sanacija ne obavi stručno i cjelovito, kao i to da je još tijekom kišenja na dan 26.03.2019. zamjećeno „*manje propuštanje sa krova na sjevernoj strani svjetlarnika koje ne predstavlja opasnost za osobe koje borave u prostoru škole*“.

Budući je u konačnici, nakon obavljenih kontrolnih aktivnosti, stav stručnjaka ALFA ATEST-a takav „**da predmetni objekt ne predstavlja opasnost za korištenje i uporabu za predviđenu namjenu**“ smatram da se, uz primjeren oprez osoblja škole za eventualnu promptnu reakciju usljed ponovne pojave starih problema zbog necjelovito obavljene sanacije, te držanje izvan funkcije prostora koji nisu sanirani (kuhinja i sl.) - isti može pustiti u javnu uporabu.



Vještak:  
  
Zvonimir Ajduk, dipl.ing.grad.